

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение
 средняя общеобразовательная школа № 33
 (МАОУ СОШ № 33 г. Новороссийска)
 353920, г. Новороссийск
 Ул. Г. Десантников, 51А
 Тел/факс (8617) 63-55-97
 E-mail school33@mail.ru
 ОКПО 55963122
 ОГРН 1032309077206
 ИНН/КПП 2315089704/231501001
09 02 2022 № 11

Начальнику ОНД и ПР
 г. Новороссийска
 И. И. Петрову

Отчет о устранении нарушений в МАОУ СОШ № 33 по предписания № 1/3 от 04.02.2022г

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности	Дата устранения нарушения		Отметка о выполнении	Примечания
		по предписанию	реально		
1.	При срабатывании АУПС не происходит отключение принудительной системы вентиляции	04.11.2022	09.09.2022	Выполнено	Акт выполненных работ от 09.09.22г (прилагается)
2.	Система АУПС находится в неисправном состоянии	04.11.2022	04.04.2022	Выполнено	Акт № 270.2022 проверки работоспособности от 26.09.22г (прилагается)
3.	Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (столовая, помещения для хранения спортивного инвентаря, ряд складских помещений площадью более 10м ²)	04.11.2022	04.06.2022	Выполнено	Акт № 201 от 06.05.2022г
4.	Ступени в пределах марша лестницы (в	04.11.2022	22.04.2022	Выполнено	Акт № 109 от 22.04.22г Расчет

	лестничных клетках) выполнены различной высоты				пожарного риска (прилагается)
5.	Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 человек составляет менее 0,9 м	04.11.2022	22.04.2022	Выполнено	Акт № 109 от 22.04.22г Расчет пожарного риска (прилагается)
6.	Ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (фактическая ширина 0.9 м)	04.11.2022	22.04.2022	Выполнено	Акт № 109 от 22.04.22г Расчет пожарного риска (прилагается)
7.	Ширина лестничного марша в здании менее 1.35 (фактическая ширина 1,2 м)	04.11.2022	22.04.2022	Выполнено	Акт № 109 от 22.04.22г Расчет пожарного риска (прилагается)
8.	Огнетушитель № 9 (в районе кабинета № 21) расположен на высоте более 1,5 м. (фактическая высота 1,93 м)	04.11.2022	04.02.2022	Выполнено	Фото прилагается

Директор МАОУ СОШ № 33



Ф. В. Шилькрут