



КНМ 23220061000200938984 от 12.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Согласование не требуется

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Новороссийска управление
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353907, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д.1, тел. (861) 721-24-55;

электронный адрес: ondnovoros@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 33 муниципального образования города Новороссийска

ИНН 2315089704, ОГРН 1032309077206

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора г. Новороссийска по
пожарному надзору № 1 от «12» января 2021 года

в период с «24» января 2022 года, 09 час.00мин.

по «04» февраля 2021 года, 16 час.00мин.

Инспектор ОНД и ПР г. Новороссийска капитан внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Семенова Александра Николаевна

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МАОУ СОШ № 33 Ф.В. Шилькрут.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>При срабатывании АУПС не происходит отключение принудительной системы вентиляции.</i>	<i>ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-ФЗ от 22.07.2008 № 123); п. 12.3 СП 60.13130.2016; п. 14.1, п. 14.2 СП 5.13130.2009;</i>	04.11.2022	
2.	<i>Система АУПС находится в неисправном состоянии.</i>	<i>п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"(далее ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020);</i>	04.11.2022	
3.	<i>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (столовая, помещения для хранения спортивного инвентаря, ряд складских помещений площадью более 10 м)2.</i>	<i>п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 12 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020</i>	04.11.2022	
4.	<i>Ступени в пределах марша лестницы (в лестничных клетках) выполнены различной высоты.</i>	<i>п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2;</i>	04.11.2022	
5.	<i>Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. составляет менее 0,9 м.</i>	<i>п. 8.2.3 СП 1.13130.2009 (изменение № 1); ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2;</i>	04.11.2022	
6.	<i>Ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м при</i>	<i>п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 (изменение № 1); ФЗ № 123</i>	04.11.2022	

	числе эвакуирующихся более 50 чел. (фактическая ширина 0.9 м).	от 22.07.2008 года ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2;		
7.	Ширина лестничного марша в здании менее 1,35 (фактическая ширина 1.2м.).	п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 (изменение № 1); ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2;	04.11.2022	
8.	Огнетушитель № 9 (в районе каб. № 21) расположен на высоте более 1.5м. (фактическая высота 1.93м).	п. 409 ППП в РФ № 1479 от 16.09.2020	04.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ СОШ № 33 Ф.В. Шилькрут

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР г. Новороссийска
капитан внутренней службы

Семенова А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

